

По результатам проверки Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому району Саратовской области Главного Управления МЧС России по Саратовской области от 11 октября 2019 г. были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен и потолка помещения тренажёрного зала, выполнено из материалов более КМ2	ч. 6 ст. 134, таблица 29 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.08.2020	01.08.2020
2	Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен зрительского балкона спортивного зала, выполнено из материалов более КМ2	ч. 6 ст. 134, таблица 29 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.08.2020	01.08.2020
3	Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен зала аэробики (2 этаж здания), выполнено из материалов более КМ3	ч. 6 ст. 134, таблица 29 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.08.2020	01.08.2020

Все нарушения устранены в установленный срок: 01.08.2020 г.