



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАКОВСКОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Саратовское шоссе, 65, г. Балаково, Саратовская область, Россия, 413800
Тел.: 8 (8453) 39-15-79 e-mail: gpnbalakovo@mail.ru

Предписание № 237/1/99

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому району Саратовской области по пожарному надзору Гордюшова В.В. № 237 от «03» сентября 2019 г.

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» час. «00» мин. «16» сентября 2019 г. по «17» час. «00» мин. «11» октября 2019 г.

проведена проверка

государственным инспектором Балаковского района Саратовской области по пожарному надзору Волковым П.Ю. в отношении Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева 140; г. Балаково, ул. Красноармейская 13

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

руководителем БИТИ НИЯУ МИФИ Земсков В.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен и потолка помещения тренажерного зала, выполнено из материалов более КМ2	ч.6 ст. 134, таблица 29 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.08.2020	
2	Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов	ч.6 ст. 134, таблица 29 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	16.08.2020	

	стен зрительского балкона спортивного зала, выполнено из материалов более КМ2	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3	Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен зала аэробики (2 этаж здания), выполнено из материалов более КМ3	ч.6 ст. 134, таблица 29 Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


государственный инспектор Балаковского района
Саратовской области по пожарному надзору Волков П.Ю.



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» октября 2019г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

руководитель БИТИ НИЯУ МИФИ
Земсков В.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«11» октября 2019г.